



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г
Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 6733
от 22.05.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова.

Дата и время отбора пробы (образца): 19.05.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 19.05.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А. Э.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам гл. адм. Алиев О. У.

Код пробы (образца): 6733-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Хаджиева Е.А. Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П. З.

				Код пробы (образца):	6733-01/20
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 6734
от 22.05.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагали», окраина села.

Дата и время отбора пробы (образца): 19.05.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 19.05.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А. Э.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагали», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагали.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам гл. адм. Алиев О. У.

Код пробы (образца): 6734-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П. З.

				Код пробы (образца):	6734-01/20
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г
Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 6735
от 22.05.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова д.1.

Дата и время отбора пробы (образца): 19.05.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 19.05.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А. Э.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам гл. адм. Алиев О. У.

Код пробы (образца): 6735-01/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Хаджиева Е.А. Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П. З.

				Код пробы (образца):	6735-01/20
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А.	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 6736

от 22.05.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова.

Дата и время отбора пробы (образца): 19.05.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 19.05.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А. Э.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам гл. адм. Алиев О. У.

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	6736-02/20
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 6737

от 22.05.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», окраина села.

Дата и время отбора пробы (образца): 19.05.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 19.05.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А. Э.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам гл. адм. Алиев О. У.

Код пробы (образца): 6737-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Хасан Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	6737-02/20
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	4,0	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 6738
от 22.05.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова д.1.

Дата и время отбора пробы (образца): 19.05.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 19.05.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А. Э.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам гл. адм. Алиев О. У.

Код пробы (образца): 6738-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.



				Код пробы (образца):	6738-02/20
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	3,8	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 6739
от 22.05.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова.

Дата и время отбора пробы (образца): 19.05.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 19.05.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А. Э.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам гл. адм. Алиев О. У.

Код пробы (образца): 6739-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Хатун Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	6739-02/20
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Водородный показатель	7,7	От 6 до 9	баллы	ГОСТ 3351-74
2.	Общая минерализация (сухой остаток)	635	1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
3.	Жесткость общая	6,0	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
4.	Окисляемость перманганатная	0,80	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
5.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 51797- 2001
6.	ПАВ, анионактивные	<0,015	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 061122	25.06.2020 г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ 070497	25.06.2020 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 001425	25.06.2020 г.
4	Концентратомер КН- 2М	-	№ 1885	№ 061046	25.06.2020 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.:				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 6740
от 22.05.2020г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, подземный источник (скв.).*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова.*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.05.2020г 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.05.2020г 12ч. 30 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А. Э.

Основание для отбора: *договор № 156/20 от 05.03.2020г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: *зам гл. адм. Алиев О. У.*

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *Химик-эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.*

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	6740-02/20
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Алюминий	<0,04	0,5	мг/л	ГОСТ 18165-89
2.	Железо (суммарно)	0,5	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
3.	Кадмий (суммарно)	<0,0005	0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012
4.	Марганец (суммарно)	<0,02	0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
5.	Медь (суммарно)	<0,0005	1,0	мг/л	ГОСТ 31866-2012
6.	Молибден (суммарно)	<0,025	0,07	мг/л	ГОСТ 18308-72
7.	Мышьяк (суммарно)	<0,005	0,05	мг/л	ГОСТ 31866-2012
8.	Нитраты (по NO3)	1,5	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
9.	Нитриты	<0,1	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
10.	Ртуть (суммарно)	<0,00001	0,00005	мг/л	ГОСТ 31866-2012
11.	Свинец (суммарно)	<0,0001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012
12.	Сульфаты	437	500	мг/л	ПНДФ 14.1;2.159-2000
13.	Фториды	<0,3	0,5-1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
14.	Хлориды	44	350	мг/л	ГОСТ 4245-75
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.
2	Вольтамперметрический анализатор ТА-Lab	0,0001мг/мл	№427	№001426	25.06.2020 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 6741

от 22.05.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. Рашидханова.

Дата и время отбора пробы (образца): 19.05.2020г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 19.05.2020г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А. Э.

Основание для отбора: договор № 156/20 от 05.03.2020г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам гл. адм. Алиев О. У.

Код пробы (образца): 6741-02/20

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Махмудов А.М.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.



Код пробы (образца):					6741-02/20
Физико-химическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Суммарная альфа-активность	0,7± 0,14	не более 0,2	Бк/кг	МИ 2707-2012
2.	Суммарная бета-активность	Не обнаружено	1	Бк/кг	МИ 2707-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	30 %	0840-Ар-Б-Г	1/510-3097-17	12.05.2021 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;			Подпись		
Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»			Махмудов А.М.		