



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AT57 выдан 15 июля 2015г.

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 10317
от 07.06.2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», около школы.

Дата и время отбора пробы (образца): 02.06.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 02.06.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртузалиева Ж. М.

Основание для отбора: договор № 222/21 от 19.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 10317-01/21

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (Классиф.)	10017-01/21
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 10318
от 07.06.2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. С. Рашидханова.

Дата и время отбора пробы (образца): 02.06.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 02.06.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртузалиева Ж. М.

Основание для отбора: договор № 222/21 от 19.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.


Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 10318-01/21

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".


Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	10318-01/21
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1-я тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 10319

от 07.06.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.2).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 02.06.2021г. 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 02.06.2021г. 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртузалиева Ж. М.

Основание для отбора: договор № 222/21 от 19.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Шахрурамазанов У.М.


Код пробы (образца):

10319-01/21

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".


Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	10319-01/21
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	14	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001253

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AUG17 выдан 18 июля 2017г.

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Шпр. И. Шаманов 1 4-го этаж, +7 (9732) 98-98-98, e-mail: superlab03@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 10320

от 07.06.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (сква.2).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 02.06.2021г. 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 02.06.2021г. 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртузалиева Ж. М.

Основание для отбора: договор № 222/21 от 19.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 10320-01/21

ИД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".


Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Микомедов С.А.

				Код пробы (образца):	10320-01/21
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	17	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 10321
от 07.06.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.3).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. С. Рашидханова.

Дата и время отбора пробы (образца): 02.06.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 02.06.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртузалиева Ж. М.

Основание для отбора: договор № 222/21 от 19.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.


Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Шахрурамазанов У. М.

Код пробы (образца): 10321-01/21

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".


Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	10321-01/21
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	2,3	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	27	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 10322

от 07.06.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», начало села.

Дата и время отбора пробы (образца): 02.06.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 02.06.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртузалиева Ж. М.

Основание для отбора: договор № 222/21 от 19.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца):

10322-01/21

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Магомедов С.А.



				Код пробы (образца)	10322-01/21
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	2,0	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	29	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А.	



Общество с ограниченной ответственностью

"Супер.Лаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 10323

от 07.06.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», около школы.

Дата и время отбора пробы (образца): 02.06.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 02.06.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «Супер.Лаб» Муртузалиева Ж. М.

Основание для отбора: договор № 222/21 от 19.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 10323-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Химик – эксперт ИЛ ООО «Супер.Лаб» Курбаналиева А.Э.

Руководитель ИЛ ООО «Супер.Лаб»:



Магомедов С.А.

Код пробы (образца):	10323-02/21
-------------------------	-------------


Санитарно – гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	3	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
5.	Водородный показатель	7,7	От 6 до 9	баллы	ПНДФ 14.1.2.3:4.121-97
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	482	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7.	Жесткость общая	6,6	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
8.	Окисляемость перманганатная	0,84	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
9.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 51797- 2001
10.	ПАВ, анионактивные	<0,015	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012
11.	Алюминий	<0,04	0,2	мг/л	ГОСТ 18165-2014
12.	Железо (суммарно)	0,14	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
13.	Кадмий (суммарно)	<0,0001	0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012
14.	Марганец (суммарно)	<0,02	0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
15.	Медь (суммарно)	<0,0005	1,0	мг/л	ГОСТ 31866-2012
16.	Молибден (суммарно)	<0,0025	0,07	мг/л	ГОСТ 18308-72
17.	Мышьяк (суммарно)	<0,005	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012
18.	Нитраты (по NO ₃)	1,8	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
19.	Нитриты	<0,1	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
20.	Ртуть (суммарно)	<0,00001	0,0005	мг/л	ГОСТ 31866-2012
21.	Свинец (суммарно)	<0,0001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012
22.	Сульфаты	195	500	мг/л	ПНДФ 14.1.2.159-2000
23.	Фториды	<0,1	1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
24.	Хлориды	33,5	350	мг/л	ГОСТ 4245-72

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№029094	10.09.2021 г.
2	Весы НР – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№033098	18.08.2021 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№029096	10.09.2021 г.
4	Концентратометр КН-2М	-	№1885	№029095	10.09.2021 г.
5	Вольтамперметрический анализатор TA-Lab	0,0001мг/мл	№427	№029097	10.09.2021 г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О;	Подпись 
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	Курбаналиева А. Э.



Общество с ограниченной ответственностью
"Супер.Лаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AT57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Магачкала, Пр. И.Шамиев 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 10324

от 07.06.2021г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *МО «село Новогагатли», ул. С. Рашидханова.*

Дата и время отбора пробы (образца): *02.06.2021г 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *02.06.2021г 12ч. 30 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртузалиева Ж. М.

Основание для отбора: *договор № 222/21 от 19.03.2021г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: *гл. адм. Шахрурамазанов У.М.*

Код пробы (образца): 10324-02/21

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *Курбаналиева А.Э.* Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А.Э.

Руководитель ИЛ ООО «Супер.Лаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	10324-02/21
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	3	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	3	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 029094	10.09.2021 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.:				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбалиева А.Э.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 10325
от 07.06.2021г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, подземный источник (скв.2).*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *МО «село Новогагатли», проба №1.*

Дата и время отбора пробы (образца): *02.06.2021г 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *02.06.2021г 12ч. 30 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртузалиева Ж. М.

Основание для отбора: *договор № 222/21 от 19.03.2021г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: *г.л.адм. Шахрурамазанов У.М.*

Код пробы (образца): 10325-02/21

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *А.Э.* Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А.Э.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

Санитарно – гигиеническая лаборатория					Код пробы (образца)	10325-02/21
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4.	Мутность	2,6	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16	
5.	Водородный показатель	7,7	От 6 до 9	баллы	ПНДФ 14.1.2.3:4.121-97	
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	510	1000	мг/дм³	ГОСТ 18164-72	
7.	Жесткость общая	9,5	7	°Ж	ГОСТ 31954-12	
8.	Окисляемость перманганатная	0,92	5	мгО/дм³	ГОСТ Р 55684-2013	
9.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм³	ГОСТ Р 51797-2001	
10.	ПАВ, анионактивные	<0,015	0,1	мг/дм³	ГОСТ 31857-2012	
11.	Алюминий	<0,04	0,2	мг/л	ГОСТ 18165-2014	
12.	Железо (суммарно)	0,12	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72	
13.	Кадмий (суммарно)	<0,0001	0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
14.	Марганец (суммарно)	<0,02	0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014	
15.	Медь (суммарно)	<0,0005	1,0	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
16.	Молибден (суммарно)	<0,0025	0,07	мг/л	ГОСТ 18308-72	
17.	Мышьяк (суммарно)	<0,005	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
18.	Нитраты (по NO3)	2,1	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014	
19.	Нитриты	<0,1	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014	
20.	Ртуть (суммарно)	<0,00001	0,0005	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
21.	Свинец (суммарно)	<0,0001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
22.	Сульфаты	272,5	500	мг/л	ПНДФ 14.1.2.159-2000	
23.	Фториды	<0,1	1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89	
24.	Хлориды	37	350	мг/л	ГОСТ 4245-72	

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 029094	10.09.2021 г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ 033098	18.08.2021 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 029096	10.09.2021 г.
4	Концентраметр КН-2М	-	№ 1885	№ 029095	10.09.2021 г.
5	Вольтамперметрический анализатор TA-Lab	0,0001 мг/мл	№ 427	№ 029097	10.09.2021 г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.;	Подпись
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	Курбаналиева А. Э.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21A157 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 10326

от 07.06.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.2).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 02.06.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 02.06.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртузалиева Ж. М.

Основание для отбора: договор № 222/21 от 19.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 10326-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А.Э.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца)	10326-02/1
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	2,6	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№029094	10.09.2021 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А.Э.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.31AG.97 выдан 15 июля 2015г.

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамшова 1 стр. 1 тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 10327
от 07.06.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (сква. 3).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», ул. С. Рашидханова.

Дата и время отбора пробы (образца): 02.06.2021г. 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 02.06.2021г. 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртузалиева Ж. М.

Основание для отбора: договор № 222/21 от 19.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 10327-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Курбаналиева А.Э. Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А.Э.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	10327-02/21
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
5.	Водородный показатель	7,7	От 6 до 9	баллы	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	496	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7.	Жесткость общая	7,3	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
8.	Окисляемость перманганатная	0,9	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
9.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 51797- 2001
10.	ПАВ, анионактивные	<0,015	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 029094	10.09.2021 г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ 033098	18.08.2021 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 029096	10.09.2021 г.
4	Концентратомер КН- 2М	-	№ 1885	№ 029095	10.09.2021 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А.Э.	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Малаккала, Пр. И.Шамиса 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 10328
от 07.06.2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», начало села.

Дата и время отбора пробы (образца): 02.06.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 02.06.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртузалиева Ж. М.

Основание для отбора: договор № 222/21 от 19.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца):

10328-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А.Э.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	10328-02/21
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
5.	Водородный показатель	7,7	От 6 до 9	баллы	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	499	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7.	Жесткость общая	7,7	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
8.	Окисляемость перманганатная	0,86	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
9.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 51797- 2001
10.	ПАВ, анионактивные	<0,015	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 029094	10.09.2021 г.
2	Весы НР – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ 033098	18.08.2021 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№ 029096	10.09.2021 г.
4	Концентратометр КН- 2М	-	№ 1885	№ 029095	10.09.2021 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А.Э.	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН КПП: 8871038030-057201001 ОГРН: 1130871001282

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21A737 выдан 15 июля 2015г.

Адрес: 367028 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 отг. тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab03@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 10329

от 07.06.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (ска.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Новогагатли», около школы.

Дата и время отбора пробы (образца): 02.06.2021г. 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 02.06.2021г. 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртузаева Ж. М.

Основание для отбора: договор № 222/21 от 19.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Шахрурамазанов У.М.

Код пробы (образца): 10329-02/21

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное за проведение исследования
и составление протокола: 

Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Махмудов А.М.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Магомедов С.А.



Физико-химическая лаборатория					Код пробы (образца):	10329-02/21
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1.	Суммарная альфа-активность	0,07± 0,14	не более 0,2	Бк/кг	МИ 2707-2012	
2.	Суммарная бета-активность	Не обнаружено	1	Бк/кг	МИ 2707-2012	
Средства измерений, сведения о государственной поверке						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	30 %	0840-Ар-Б-Г	1/510-3097-18	12.05.2021 г.	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Махмудов А.М.		



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 10330

от 07.06.2021г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, подземный источник (скв.2).*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *МО «село Новогагатли».*

Дата и время отбора пробы (образца): *02.06.2021г 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *02.06.2021г 12ч. 30 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Муртузалиева Ж. М.

Основание для отбора: *договор № 222/21 от 19.03.2021г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Новогагатли», 368035, РД, Хасавюртовский район, село Новогагатли.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: *гл. адм. Шахрурамазанов У.М.*

Код пробы (образца):

10330-02/21

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:

Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Махмудов А.М.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (обраща):	10330-02/21
Физико-химическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Суммарная альфа-активность	0,07 ± 0,14	не более 0,2	Бк/кг	МИ 2707-2012
2.	Суммарная бета-активность	Не обнаружено	1	Бк/кг	МИ 2707-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	±0 %	0440-Ар-Б-Г	1/510-3097-18	12.05.2021 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О:				Подпись	
Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Махмудов А.М.	